



✉ 4824 с.БОРИНО, обл.СМОЛЯН,
ул. „Христо Ботев“№1; ИН BG 000614856
☎ 03042/20 40; 📠 03042/21 44

✉ 4824 BORINO, SMOLYAN distr.,
1, Hristo Botev Str.; BG 000614856
☎ 03042/20 40; 📠 03042/21 44

www.borino.bg; e_mail:obshtina_borino@abv.bg

Изм. № 2921/13.10.2017г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

За участие в процедура, чрез провеждане на публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на ПСОВ с. Борино, обл. Смолян“ с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00754-2017-0005

На основание чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпили запитвания, представяме следните разяснения:

Въпрос 1: В Документацията за участие, Методика за определяне на комплексна оценка на офертата, Критерии за оценка на офертите, т. 2 Показател е Организация за срочно и качествено изпълнение (ОСКИ). На стр. 90 и 91 е записано: *оптимизация на времето и работата на изключване на стари съоръжения и пуск и настройка на новите, по време строително - монтажните работи.*

В документацията за участие, част III Указания за участие и подготовка на офертите в обществената поръчка, Съдържание на офертата т. 7 Техническо предложение, подточка д) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, както и в самата техническа спецификация липсва това изискване. От Обявлението, Документацията за участие и Техническата спецификация е видно, че става въпрос за проектиране и изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води?

Отговор 1: В Методика за определяне на комплексна оценка на офертата, Критерии за оценка на офертите, т. 2 Показател е Организация за срочно и качествено изпълнение (ОСКИ), по отношение на обстоятелството: *оптимизация на времето и работата на изключване на стари съоръжения и пуск и настройка на новите, по време строително - монтажните работи,* което е записано на стр. 90, 91 и 92 не следва да се разработва от участниците и наличието или липсата на същото няма да влияе върху оценката на офертите по Показател е Организация за срочно и качествено изпълнение (ОСКИ).

Въпрос 2: Моля уточнете, каква е процедурата за извършване оглед на обекта?

Отговор 2: Заинтересованите лица могат да уговорят, с Община Борино, ден и час за извършване на оглед.

Въпрос 3: Предвид обстоятелството, че представеният към тръжната документация Идеен проект не подлежи на промяна, както ползвайки правилото за най-

добрата инженерна практика при обекти на Инженеринг, моля уточнете, участникът избран за изпълнител, ще има ли право да предложи свое техническо решение, базирано на промени в инженерните решения за сгради и съоръжения и тяхното ситуиране на площадката, с което ще гарантира пред възложителя параметрите на процеса и качеството на пречистената вода и утайки. Тези промени няма да засягат утвърдената технологична схема на избрания вариант от Идеиния проект?

Отговор 3: Възложителят не допуска промени в идейния проект и варианти на офертата.

Въпрос 4: Предвид разработването на идеен проект в два варианта, от който става ясно, избраният вариант е ВТОРИ, моля уточнете дали същият е съгласуван с отделните институции?

Отговор 4: Идеиният проект е одобрен на заседание на Общински експертен съвет, община Борино.

Въпрос 5: Тъй като тръжната документация и Договора за възлагане на обществена поръчка са за „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на ПСОВ с. Борино, обл. Смолян“, моля уточнете следва ли, че в последваща фаза Работно проектиране, същите могат да бъдат преизчислени и коригирани, съгласно действащите нормативни документи и добри инженерни практики, отговарящи на изискванията на възложителя, така, че Изпълнителят да носи гаранции при инженеринг, съгласно Договора?

Отговор 5: Възложителят не разбира въпроса, в частта.... моля уточнете следва ли, че в последваща фаза Работно проектиране, същите могат да бъдат преизчислени и коригирани, съгласно действащите нормативни документи и добри инженерни практики, отговарящи на изискванията на възложителя, така, че Изпълнителят да носи гаранции при инженеринг, съгласно Договора.

Въпрос 6: От приложената документация не става ясно за чия сметка са разходите за довеждащ колектор, водопровод и път. Моля уточнете разходите за проектиране и изграждане на довеждащ колектор, водопровод и път, влизат ли в обхвата на настоящата обществена поръчка?

Отговор 6: В РАЗДЕЛ I ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, Т. 1.3. е записано: **Връзка с други договори за СМР:** Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка е сключен Договор за изпълнение на следните обекти: Канализация - главен колектор 1 /от начало до рш 21/ - преливник № 1 – отливен канал 1- главен колектор 1 /от рш 26 до края/- клон 5, клон 6, клон 7, клон 8, клон 10, клон 11, клон 12, клон 14, клон 15, Довеждащ колектор и Водопровод - Главен клон 1 до т.13- кл.2, кл.3, кл.4, кл.11, кл.13, кл.14, кл.17, кл.21, които са част от проекта за изграждане на цялостна, интегрирана ВиК система и ПСОВ на с. Борино, обл. Смолян.

Въпрос 7: Моля да ни бъде предоставен утвърдения ПУП за довеждащ колектор, водопровод и път?

Отговор 7: Довеждащия колектор, водопровод и път не са обект на настоящата обществена поръчка.

Въпрос 8: От приложената документация не става ясно за чия сметка са разходите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на частта Външно

електрозахранване . Моля уточнете за чия сметка са цитираните разходи?

Отговор 8: Предвидена е трансформаторна подстанция 250kVA;20/04kVЗа резервно ел. захранване е предвиден дизелгенератор

Въпрос 9: Съгласно Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, чл. 57 (6) при проектирането на пречиствателни станции се предвижда резервно електрозахранване като втори независим енергиен източник се предвижда резервно електрозахранване. От предоставената документация не става ясно как е решен въпроса с резервното електрозахранване. Моля да ни предоставите идеен проект в част Електро?

Отговор 9: част: външно ел. захранване не е предмет на разработката, с изключение на съоръженията по т.8

Въпрос 10: Моля да ни предоставите Предварителен договор с електроразпределителното дружество?

Отговор 10: Към този момент, предварителният договор с електроразпределителното дружество все още не е подписан.

Въпрос 11: Съгласно приложения, коригиран проект на договор, в раздел **II. СРОКОВЕ**, ал.3 т. 3 е записано:

Срокът за изпълнение на дейностите по Договора възлиза на
(.....) календарни дни, от които:

.....

3. Срок за съобщаване на дефекти, наблюдение на пречиствателните процеси и контрол на проектните параметри на реконструираната ПСОВ с. Борино - 12 месеца от въвеждането на обекта в експлоатация.

Моля уточнете, какво точно се включва в предмета на поръчката – реконструкция или проектиране, авторски надзор и изграждане на ПСОВ с. Борино?

Отговор 11: Предмета на поръчката е за проектиране, авторски надзор и изграждане на ПСОВ с. Борино.

Въпрос 12: Съгласно приложения, коригиран проект на договор, в раздел **II. СРОКОВЕ**, ал.3 т. 3 е записано:

(3) Срокът за изпълнение на дейностите по Договора възлиза на
(.....) календарни дни, от които:

1. срок за изготвяне на работни проекти - (.....) календарни дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя, от страна на Възложителя за осигурено финансиране, до окончателното представяне на проектите, като в този срок не се включва времето за съгласуване и одобрение на проектите
2. срок за изпълнение на СМР - (.....) календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по вземе на строителството до издаване на акт образец 15.

3. Срок за съобщаване на дефекти, наблюдение на пречиствателните процеси и контрол на проектните параметри на реконструираната ПСОВ с. Борино - 12 месеца от въвеждането на обекта в експлоатация.

Моля уточнете, кога се провежда 72 часова проба „Акт – Образец № 17“ – преди Акт – Образец № 15 или след неговото подписване?

Отговор 12: 72 часова проба се провежда преди подписване на Акт – Образец № 15

Въпрос 13: Моля уточнете каква е продължителността за въвеждане в експлоатация.

Отговор 13: Към днешна дата, възложителят не би могъл да определи периода за въвеждане в експлоатация на обекта, тъй като този процес е свързан и с други институции и външни фактори.

Въпрос 14: Моля уточнете за чия сметка ще бъдат разходите за заплати на експлоатационния персонал, през периода на обучение?

Отговор 14: Разходите за заплати на „обучителите“ е за сметка на изпълнителя.

Въпрос 15: В приложения към настоящата обществена поръчка Идеен проект и по-точно „чертеж Вторичен утаил, лист 7“ е илюстриран вертикален вторичен утаител, в частта Машинно технологично оборудване, спецификация към обяснителната записка се изисква Утайкочистач за вторичен утаител с $D = 10.20$ м.

Тъй като вертикалните утаители нямат Утайкочистачи, моля уточнете каква конструкция се изисква и трябва да предвиди участника в офертата си, вертикален или радиален тип?

Отговор 15: Предвиденият утаител е вертикален и не се доставя калочистач

Въпрос 16: Моля да ни бъде предоставен инженерно-геоложки доклад за площадката на ПСОВ Борино?

Отговор 16: Има изготвено ИГП във фаза ПИПС.

Въпрос 17: Моля уточнете, в обхвата на поръчката, включени ли са непредвидени разходи? Ако да, моля уточнете, влизат ли в обхвата на обявената прогнозна стойност?

Отговор 17: В обхвата на поръчката не са включени непредвидени разходи.

МУСТАФА КАРААХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРИНО

